СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ “ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ”

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССГБ RU.ПБ01.Н.00801** 017575

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ». ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП: 771401001. Адрес: Россия, 123007, г. Москва, ВН.ТЕР.Г., Муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, д. 7, строение 1, ком. 17-18. Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ». ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП: 771401001. Адрес производства: 142101, Россия, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 7. Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@germoizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800)700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 23.01.2026 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Двухслойная огнезащита для металлических конструкций «Огнетитан ЕМ» и «Огнетитан ЕМК - Композит», в составе: теплоизоляционный материал «Огнетитан ЕМТ», выпускаемый по ТУ 5768-011-03495485-2016 и огнезащитное покрытие «Огнетитан ЕМ», выпускаемое по ТУ 2310-001-03495485-2016, нанесенная по Технологическому регламенту № 019-ГИ от 01.09.2016 г. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N1)»; ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 «Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость. Часть 2. Альтернативные и дополнительные методы». (См. приложение на бланке № 013846).

код ОКПД2 20.30.11.120
код ТН ВЭД 3824 99 700 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы исследований (анализа) № 01455/ЕМ-16, № 01456/ЕМ-16, № 01458/ЕМ-16, № 01459/ЕМ-16, № 01460/ЕМ-16, № 01461/ЕМ-16 от 01.08.2023 года. ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью«Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 23.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5768-011-03495485-2016, ТУ 2310-001-03495485-2016, Технологический регламент № 019-ГИ от 01.09.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.08.2023 г. по 31.07.2028 г.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Секерин Е.С.**

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества» Орган по сертификации «ПОЖГАРАНТ» ОС «ПОЖГАРАНТ» № ССГБ RU.ПБ01 М. П.

ДЛЯ ПРОЕКТОВ ГЕРМОИЗОЛ +7(499)288-00-31

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 810.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ “ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ”

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССГБ RU.ПБ01.Н.00801** 013846

Двухслойная конструктивная огнезащита для металлических конструкций «Огнетитан ЕМ» и «Огнетитан ЕМК - Композит», в составе: теплоизоляционный материал «Огнетитан ЕМТ», выпускаемый по ТУ 5768-011-03495485-2016 и огнезащитное покрытие «Огнетитан ЕМ», выпускаемое по ТУ 2310-001-03495485-2016, нанесенная по Технологическому регламенту № 019-ГИ от 01.09.2016 г. в режиме углеводородного горения в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 обеспечивает время достижения критической температуры 500°С:

Предел огнестойкости по ГОСТ Р 53295-2009 в режиме углеводородного горения в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014	Приведенная толщина металла, мм.	Толщина грунта «Акрус-эпокс С», мкм.	«Огнетитан ЕМТ»		«Огнетитан ЕМ»	
			Толщина, мм.	Расход кг/м2.	Толщина, мм.	Расход, кг/м2.
R15	2,00	50	-	-	1,14	1,25
R15	10,00	50	-	-	0,34	0,37
R30	2,00	50	-	-	1,34	1,47
R30	25,00	50	-	-	0,40	0,44
R45	2,00	50	0,50	0,55	1,60	1,76
R45	20,00	50	0,50	0,55	0,40	0,44
R60	2,00	50	1,00	1,10	1,54	1,69
R60	20,00	50	0,50	0,55	0,50	0,55
R90	5,80	50	2,00	2,20	3,16	3,48
R90	20,00	50	0,50	0,55	1,10	1,21
R120	5,80	50	3,00	3,30	3,56	3,92
R120	20,00	50	1,50	1,65	2,14	2,35

ДЛЯ ПРОЕКТОВ
ГЕРМОИЗОЛ
+7(499)288-00-31

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Секерин Е.С.**

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия Качества" Орган по сертификации "ПОЖГАРАНТ" ОС "ПОЖГАРАНТ" № ССГБ RU.ПБ01 М.П.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 810.