РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0001326

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ПТК0.К00135

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гермоизол».
Юридический адрес: Россия, 123007, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, дом 7, строение 1 ком. 17-18; Фактический адрес: Россия, 142101, Московская обл, городской округ Подольск, ул. Плещеевская, д.7.
ОГРН: 1167746653975, ИНН: 9729016291.
Телефон: +7 499 288 0031. Адрес электронной почты: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гермоизол».
Юридический адрес: Россия, 123007, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, дом 7, строение 1 ком. 17-18; Фактический адрес: Россия, 142101, Московская обл, городской округ Подольск, ул. Плещеевская, д.7.
ОГРН: 1167746653975, ИНН: 9729016291.
Телефон: +7 499 288 0031. Адрес электронной почты: info@germoizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", 117545, Москва, Варшавское ш, д. 129 к. 2 стр. 8, офис 509а.
Phone: +7-(495)-128-79-98; email: info@promtechcontrol.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТК0ОС001.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитное двухкомпонентное эпоксидное покрытие марки «Огнетитан ЕМ» для металлических конструкций
См. приложение № 1 на бланке № 0001327.
Серийный выпуск.

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
20.30.11.120

ТН ВЭД
3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением № 1) Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ ПТ-24/02-1042, ПТ-24/02-1043, ПТ-24/02-1044 от 26.02.2024 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", аттестат аккредитации РОСС RU.32820.04ПТК0ИЛ001, сроком действия до 10.05.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2310-001-03495485-2016.

ПРОЕКТОВ
ГЕРМОИЗОЛ
+7(499)288-00-31

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 26.02.2024 ПО 25.02.2027

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ С.С. Куликов
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ Д.А. Маркин
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «Б», ТЗ № 341

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0001327

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТК0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.04ПТК0.К00135
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 26.02.2024 по 25.02.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"
117545, Москва, Варшавское ш, д. 129 к. 2 стр. 8, офис 509а. Phone: +7-(495)-128-79-98; email: info@promtechcontrol.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТК0ОС001.

Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Сертифицируемая конструкция
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением № 1) Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	при испытании проката листового с приведенной толщиной металла 2,00 мм., покрытых ранее: - грунтовкой полиуретановой СК-ПУР толщиной слоя не менее 100 мкм.; - двухкомпонентным огнезащитным эпоксидным покрытием марки «Огнетитан ЕМ» (ТУ 2310-001-03495485-2016) толщиной сухого слоя 0,68 мм (расход состава не менее 0,75 кг/м.^{2} без учета потерь); - финишной полиуретановой эмалью СК-ПУР с толщиной сухого слоя не менее 50 мкм Имеет 7-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 15 минут)
	при испытании металлического уголка 25х3 с приведенной толщиной металла 1,47 мм., покрытых ранее: - грунтовкой полиуретановой СК-ПУР толщиной слоя не менее 100 мкм.; - двухкомпонентным огнезащитным эпоксидным покрытием марки «Огнетитан ЕМ» (ТУ 2310-001-03495485-2016) толщиной сухого слоя 1,29 мм (расход состава не менее 1,42 кг/м.^{2} без учета потерь); - финишной полиуретановой эмалью СК-ПУР с толщиной сухого слоя не менее 50 мкм Имеет 5-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 45 минут)
	при испытании проката листового с приведенной толщиной металла 30,00 мм., покрытых ранее: - грунтовкой полиуретановой СК-ПУР толщиной слоя не менее 100 мкм.; - двухкомпонентным огнезащитным эпоксидным покрытием марки «Огнетитан ЕМ» (ТУ 2310-001-03495485-2016) толщиной сухого слоя 0,50 мм (расход состава не менее 0,55 кг/м.^{2} без учета потерь); - финишной полиуретановой эмалью СК-ПУР с толщиной сухого слоя не менее 50 мкм Имеет 5-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 45 минут)

ДЛЯ ПРОЕКТОВ ТЕРМОИЗОЛ +7(499)288-00-31

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) С.С. Куликов (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Д.А. Маркин (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «Б», ТЗ № 341