РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0001379

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ПТК0.К00160

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гермоизол».
ОГРН: 1167746653975; ИНН: 9729016291.
Юридический адрес: Россия, 123007, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, дом 7, строение 1 ком. 17-18; Фактический адрес: Россия, 142101, Московская обл, городской округ Подольск, ул. Плещеевская, д.7.
Телефон: +74992880031. Адрес электронной почты: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гермоизол».
ОГРН: 1167746653975; ИНН: 9729016291.
Юридический адрес: Россия, 123007, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, дом 7, строение 1 ком. 17-18; Фактический адрес: Россия, 142101, Московская обл, городской округ Подольск, ул. Плещеевская, д.7.
Телефон: +74992880031. Адрес электронной почты: info@germoizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", 117545, Москва, Варшавское ш, д. 129 к. 2 стр. 8, офис 509а.
Phone: +7-(495)-128-79-98; email: info@promtechcontrol.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТК0ОС001.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитное двухкомпонентное эпоксидное покрытие марки «Огнетитан ЕМ» для металлических конструкций.
См. приложение № 1 на бланке № 0001380.
Серийный выпуск.

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
20.30.11.120

ТН ВЭД
3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением № 1) Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности;
ЕН-1363-2-2014 «Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость. Часть 2. Альтернативные и дополнительные методы».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ПТ-24/03-1128, ПТ-24/03-1129 от 28.03.2024 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", аттестат аккредитации РОСС RU.32820.04ПТК0ИЛ001, сроком действия до 10.05.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2310-001-03495485-2016.

ПРОБНИК
ГЕРМОИЗОЛ
+7(499)288-00-31

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 28.03.2024 ПО 27.03.2027

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) С.С. Куликов (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Д.А. Маркин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 341

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"

0001380

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТК0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.04ПТК0.К00160
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 28.03.2024 по 27.03.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"
117545, Москва, Варшавское ш, д. 129 к. 2 стр. 8, офис 509а. Phone: +7-(495)-128-79-98; email: info@promtechcontrol.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТК0ОС001.

Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Сертифицируемая конструкция
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением № 1) Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности. ЕН-1363-2-2014 «Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость. Часть 2. Альтернативные и дополнительные методы»	при испытании проката листового с приведенной толщиной металла 2,00 мм., покрытых ранее: - грунтовкой полиуретановой СК-ПУР толщиной слоя не менее 100 мкм.; - двухкомпонентным огнезащитным эпоксидным покрытием марки «Огнетитан ЕМ» (ТУ 2310-001-03495485-2016) толщиной сухого слоя 1,14 мм (расход состава не менее 1,25 кг/м.2 без учета потерь); - финишной полиуретановой эмалью СК-ПУР с толщиной сухого слоя не менее 50 мкм Имеет 7-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 15 минут)
	при испытании проката листового с приведенной толщиной металла 10,00 мм., покрытых ранее: - грунтовкой полиуретановой СК-ПУР толщиной слоя не менее 100 мкм.; - двухкомпонентным огнезащитным эпоксидным покрытием марки «Огнетитан ЕМ» (ТУ 2310-001-03495485-2016) толщиной сухого слоя 0,34 мм (расход состава не менее 0,37 кг/м.2 без учета потерь); - финишной полиуретановой эмалью СК-ПУР с толщиной сухого слоя не менее 50 мкм Имеет 7-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 15 минут)

ДЛЯ ПРОЕКТОВ
ГЕРМОИЗОЛ
+7(499)288-00-31

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) _____ подпись — С.С. Куликов (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ подпись — Д.А. Маркин (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН» Москва 2021 г. «В» ТЗ № 341