СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ “ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ”

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССГБ RU.ПБ01.Н.00847** 017632

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ». ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП:771401001. Адрес юридический: Россия, 123007, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, д. 7, строение, ком. 17-18. Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@germoizol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ». ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП:771401001. Адрес производства: Россия, 123007, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, д. 7, строение, ком. 17-18. Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@germoizol.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800)700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 23.01.2026 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Несущая металлическая конструкция, покрытая двухслойной конструктивной огнезащитой «Огнетитан Р-Композит» в составе: теплоизоляционного материала «Огнетитан РТ» (ТУ 5768-011-03495485-2016) и огнезащитного покрытия «Огнетитан Р», (ТУ 20.30.12-020-03495485-2020), выпускаемая по ГОСТ 23118-2019. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (пункты 3.4 и 6.1). (см. приложение на бланке № 013874).

код ОКПД2 20.30.11.120
код ТН ВЭД 3824 99 700 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы исследований (анализа) № 01563/ЕМ-16, № 01564/ЕМ-16, № 01565/ЕМ-16 от 12.01.2024 года. ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью«Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 23.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5768-011-03495485-2016, ТУ 20.30.12-020-03495485-2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.01.2024 г. по 11.01.2029 г.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Секерин Е.С.**

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью “Гарантия Качества” Орган по сертификации “ПОЖГАРАНТ” ОС “ПОЖГАРАНТ” № ССГБ RU.ПБ01

ДЛЯ ПРОТОТИПОВ
ГЕРМОИЗОЛ
+7(499)288-00-31

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В». ТЗ № 810.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ “ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ”

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССГБ RU.ПБ01.Н.00847** 013874

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата:

Несущие металлические конструкции, покрытые двухслойной конструктивной огнезащитой «Огнетитан Р-Композит» в составе: теплоизоляционного материала «Огнетитан РТ» (ТУ 5768-011-03495485-2016) и огнезащитного покрытия «Огнетитан Р» (ТУ 20.30.12-020-03495485-2020), выпускаемые по ГОСТ 23118-2019

ДЛЯ ПРОЕКТОВ

Группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009	Приведенная толщина металла, мм.	Толщина грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), мкм. не менее	«Огнетитан РТ»		«Огнетитан Р»	
			Толщина, мм.	Расход, кг/м.^{2}	Толщина, мм.	Расход, кг/м.^{2}
7-я (15 минут)	2,99	50	0,80	1,10	0,70	1,05
7-я (15 минут)	4,00	50	0,80	1,10	0,50	0,75
7-я (15 минут)	7,71	50	0,80	1,10	0,50	0,75

ГЕРМОИЗОЛ
+7(499)288-00-31

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Секерин Е.С.**

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия качества" Орган по сертификации "ПОЖГАРАНТ" ОС "ПОЖГАРАНТ" № ССГБ RU.ПБ01

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В». ТЗ № 810.