СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ “ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ”

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССГБ RU.ПБ01.Н.00827** 017611

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ».
ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП:771401001.
Адрес юридический: Россия, 123007, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, д. 7, строение, ком. 17-18.
Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ».
ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП:771401001.
Адрес производства: Россия, 123007, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, д. 7, строение, ком. 17-18.
Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@germoizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800)700-22-56, ОГРН 1153926025901.
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 23.01.2026 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Несущие металлические конструкции, покрытые двухслойной конструктивной огнезащитой «Огнетитан Р-Композит» в составе: теплоизоляционного материала «Огнетитан РТ» (ТУ 5768-011-03495485-2016) и огнезащитного покрытия «Огнетитан Р» (ТУ 20.30.12-020-03495485-2020), выпускаемые по ГОСТ 23118-2019. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. Предел огнестойкости»
(См. приложение на бланке № 013869).

код ОКПД2 20.30.11.120
код ТН ВЭД 3824 99 700 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы исследований (анализа) № 01510/ЕМ-16, № 01511/ЕМ-16, № 01512/ЕМ-16, № 01513/ЕМ-16, № 01514/ЕМ-16, № 01515/ЕМ-16 от 09.11.2023 года. ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU.28ПБ01 до 23.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5768-011-03495485-2016, ТУ 20.30.12-020-03495485-2020.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.11.2023 г. по 08.11.2028 г.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Секерин Е.С.**

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия Качества" Орган по сертификации "ПОЖГАРАНТ" ОС "ПОЖГАРАНТ" № ССГБ RU.ПБ01 М.П.

ДЛЯ ПРОЕКТОВ
ГЕРМОИЗОЛ
+7(499)288-00-31

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В». ТЗ № 810.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ “ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ”

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССГБ RU.ПБ01.Н.00827** 013869

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата:

Несущие металлические конструкции, покрытые двухслойной конструктивной огнезащитой «Огнетитан Р - Композит» в составе: теплоизоляционного материала «Огнетитан РТ» (ТУ 5768-011-03495485-2016) и огнезащитного покрытия «Огнетитан Р» (ТУ 20.30.12-020-03495485-2020), выпускаемые по ГОСТ 23118-2019

ДЛЯ ПРОЕКТОВ

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94	Приведенная толщина металла, мм.	Толщина грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), мкм. не менее	«Огнетитан РТ»		«Огнетитан Р»	
			Толщина, мм.	Расход, кг/м.^{2}	Толщина, мм.	Расход, кг/м.^{2}
R90	2,00	50	2,90	4,79	1,60	2,08
R90	16,00	50	1,15	1,90	0,38	0,49
R120	2,00	50	4,30	7,10	2,05	2,67
R120	20,00	50	1,40	2,31	0,50	0,65
R150	2,00	50	6,30	10,40	3,70	4,81
R150	20,00	50	2,50	4,13	1,04	1,35

ГЕРМОИЗОЛ
+7(499)288-00-31

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Секерин Е.С.**

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия Качества" Орган по сертификации "ПОЖГАРАНТ" ОС "ПОЖГАРАНТ" МП № ССГБ RU.ПБ01

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В». ТЗ № 810.